СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.00997/23

ЗАЯВИТЕЛЬ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ" (АО "ССД"). Место нахождения: город Москва. Адрес юридического лица: 115088, РОССИЯ, город Москва, улица Южнопортовая, дом 7а. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027700403103. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7723005557. Телефон +7 (495)786-34-43, факс +7 (495)786-34-43, адрес электронной почты: mail@ssd.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНКАБ" (ООО "ИНКАБ"). Место нахождения: Пермский край, Пермский р-н, д. Нестюково. Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 614532, Пермский край, Пермский р-н, д. Нестюково, ул. Придорожная, д. 2. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 5085904000881. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 5904199692.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР". ОГРН: 1077759457489. ИНН: 7719646780. Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 111524, РОССИЯ, город Москва, ул. Перовская, 1, 10, эт.1, помещение VI, комната 5. Адреса мест осуществления деятельности: 111524, РОССИЯ, Г. Москва, ул. Перовская, дом 1 строение 10, эт. 2, помещение IV, комната 1; 111524, РОССИЯ, Г. Москва, ул. Перовская, дом 1 строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. Телефоны: +74953089208, +74957968934, +74957740118, адрес электронной почты: firecert@gmail.com.
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Кабели оптические типа ОВС, содержащие одно оптическое волокно в буферном покрытии наружным диаметром 900 мкм и оптические кабели типа НРС, содержащие до 48 оптических волокон в буферном покрытии диаметром 900 мкм или до 24 оптических микромодулей, в каждом из которых расположено до 12 одномодовых оптических волокон с покрытием диаметром 250 мкм, с оболочкой из полимерной композиции, не распространяющих горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и не выделяющих коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, выпускаемые по ТУ 3587-060-27564371-2012. Серийный выпуск.

код ОКПД2: 27.31.12.120

код ТН ВЭД ЕАЭС:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 9812/РС от 25.05.2023 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства № 5345-АОП от 12.05.2023 Органа по сертификации ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37. Примененная схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Класс пожарной опасности кабельных изделий П1б.8.1.2.1.
ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (пункт 5.3) - Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке ПРГП 1б (категория А); ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (пункт 5.7) - Показатель коррозионной активности продуктов дымогазовыделения при горении и тлении полимерных материалов кабельного изделия ПКА 1; ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (пункт 5.6) - Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия ПТПМ 2; ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (пункт 5.5) - Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия ПД 1.
Хранение в соответствии с условиями 1(Л) по ГОСТ 15150. Срок хранения – 3 года с даты изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ **с** 31.05.2023 **по** 30.05.2028

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — Савельева Екатерина Константиновна (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

М.П. (при наличии)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) — (подпись) — Шитиков В.Ю. (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))